
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

De : Vértice Soluções Ambientais
<verticegeo@verticegeo.com.br>

ter, 11 de jan de 2022 09:25

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Para : licitacoes@ssp.df.gov.br

Prezados Senhores,

Em referencia ao EDITAL PE Nº 37/2021-SSPDF, favor verificarem no item 3 - Telha: **Telha de fibrocimento, SEM QUALQUER PORCENTUAL DE AMIANTO, ondulada com as dimensões: 244 m de cumprimento, 110 m de largura, 5 mm de espessura, com no máximo 9 Kg de peso, íntegra, sem furos, sem partes quebradas, que atende as normas vigentes da ABNT.**

O peso mínimo de uma telha com essas dimensões seria: 28.6 kg.

Atenciosamente,

--

Sua foto ou logo

Anderson Borges
Engenheiro | CREA/MG 255.096/D
Vértice Soluções Ambientais
+55 (34) 3825 6444 | + 55 (34) 99644 4207
verticegeo@verticegeo.com.br
<http://www.verticegeo.com.br>
Rua João Rodrigues da Silveira, 28



" Aprimorando Idéias Gerando Soluções "
